



Certificato numero / Certificate number

DE/4380

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione / Referring to the Test and Classification Reports

nn. 1588.0DC0021/06, 1588.0DC0030/06, 1588.0DC0050/06 del / dated 12/01/2007

nn. 1589.0DC0021/06, 1589.0DC0030/06, 1589.0DC0050/06 del / dated 12/01/2007

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.

Via Cav. Pietro Radici, 19 - 24026 CAZZANO S. ANDREA (BG) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

FAMIGLIA TUFTING 3

le prove di tipo secondo la norma EN 14041:2004/AC:2006, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 14041:2004/AC:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

05/12/2011

Prima emissione
First issue

30/11/2021

Rinnovo
Renewal

30/11/2021

Ultima emissione
Latest issue

04/12/2026

Scadenza
Expiry

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**FAMIGLIA TUFTING 3**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione Description	Moquette con felpa 100% poliammide riccio e finissaggio juta. Tufting with 100% riccio polyamide pile and juta backing.
Massa areica Weight per area unit	1550-1950 g/m ²
Spessore Thickness	4,7-7,2 mm
Prestazioni / Performances:	
4.1 Reazione al fuoco 4.1 Reaction to fire	classe / class Bfl-s1
Impiego End use	incollato su supporto incombustibile glued on non combustible substrate

05/12/2011Prima emissione
First issue**30/11/2021**Rinnovo
Renewal**30/11/2021**Ultima emissione
Latest issue**04/12/2026**Scadenza
Expiry