



Certificato numero / Certificate number

DE/4994

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione / Referring to the Test and Classification Reports
nn. 0571\DC\REA\13_1, 0571\DC\REA\13_2, 0571\DC\REA\13_3, 0571\DC\REA\13_4 del / dated 24/09/2013

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.
Via Cav. Pietro Radici, 19 - 24026 CAZZANO S. ANDREA (BG) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

FAMIGLIA TUFTING 22

le prove di tipo secondo la norma EN 14041:2004/AC:2006, in conformità ai punti richiesti dal
Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione
e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 14041:2004/AC:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer
himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of
constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

04/12/2013

Prima emissione
First issue

04/12/2023

Rinnovo
Renewal

04/12/2023

Ultima emissione
Latest issue

03/12/2028

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**FAMIGLIA TUFTING 22**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione Description	Moquette a lavorazione tessitura tufting con felpa in poliammide e finissaggio juta sintetica. Tufting manufacture moquette with polyamide pile and synthetic juta backing.
Massa areica Weight per area unit	1000 ÷ 2340 g/m ²
Spessore Thickness	4,7 ÷ 10,5 mm
Prestazioni / Performances:	
4.1 Reazione al fuoco 4.1 Reaction to fire	classe / class C_{fl}-s1
Impiego End use	Incollato su sottofondo DPM2000 a sua volta incollato su supporto incombustibile. Collante Aquacol T della Mapei S.p.A. Glued on DPM2000 underlay itself glued on non combustible substrate. Aquacol T adhesive by Mapei S.p.A.

04/12/2013Prima emissione
First issue**04/12/2023**Rinnovo
Renewal**04/12/2023**Ultima emissione
Latest issue**03/12/2028**Scadenza
ExpiryCarlo Dassi
B. A. Certification