



Certificato numero / Certificate number

DE/4995

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione / Referring to the Test and Classification Reports
nn. 0670\DC\REA\13_1, 0670\DC\REA\13_2 del / dated 24/10/2013
nn. 0670\DC\REA\13_3 Rev.1, 0670\DC\REA\13_4 Rev.1 del / dated 04/12/2013

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.

Via Cav. Pietro Radici, 19 - 24026 CAZZANO S. ANDREA (BG) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

FAMIGLIA AXMINSTER 80% LANA 20% POLIAMMIDE

le prove di tipo secondo la norma EN 14041:2004/AC:2006, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 14041:2004/AC:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

04/12/2013

Prima emissione
First issue

04/12/2023

Rinnovo
Renewal

04/12/2023

Ultima emissione
Latest issue

03/12/2028

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**FAMIGLIA AXMINSTER 80% LANA 20% POLIAMMIDE**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione Description	Moquette a lavorazione tessitura Axminster con felpa in 80% lana, 20% poliammide, supporto di tessitura propilene-cotone-poliestere e finissaggio in lattice sintetico. <i>Axminster manufacture moquette with 80% wool, 20% polyamide pile, propylene-cotton-polyester media and synthetic latex backing.</i>
Massa areica Weight per area unit	2050 ÷ 2726 g/m ²
Spessore Thickness	10,2 ÷ 13,0 mm
Prestazioni / Performances:	
4.1 Reazione al fuoco 4.1 Reaction to fire	classe / class Bfl-s1
Impiego End use	Appoggiato o incollato su supporto incombustibile. <i>Loose laid or glued on non combustible support.</i>

04/12/2013Prima emissione
First issue**04/12/2023**Rinnovo
Renewal**04/12/2023**Ultima emissione
Latest issue**03/12/2028**Scadenza
ExpiryCarlo Dassi
B. A. Certification