



Certificato numero / Certificate number

DE/3634

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione / Referring to the Test and Classification Reports
nn. 0817\DC\REA\15_1, 0817\DC\REA\15_2, 0817\DC\REA\15_3 del / dated 08/10/2015
nn. 0434\DC\REA\18_1, 0434\DC\REA\18_2 del / dated 10/05/2018

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.
Via Cav. Pietro Radici, 19 - 24026 CAZZANO S. ANDREA (BG) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

FAMIGLIA TUFTING 21

le prove di tipo secondo la norma EN 14041:2004/AC:2006, in conformità ai punti richiesti dal
Fabbricante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione
e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 14041:2004/AC:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer
himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of
constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

13/05/2010

Prima emissione
First issue

09/05/2025

Rinnovo
Renewal

09/05/2025

Ultima emissione
Latest issue

12/05/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

FAMIGLIA TUFTING 21

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione Description	Moquette tufting con felpa in lana e finissaggio juta Wool pile and juta backing tufting carpet
Massa areica Weight per area unit	2150÷5600 g/m ²
Spessore Thickness	7,5÷20,0 mm
Prestazioni / Performances:	
4.1 Reazione al fuoco 4.1 Reaction to fire	classe / class B_{fl}-s1
Impiego End use	appoggiato o incollato su supporto incombustibile loose-laid or glued on non combustible substrate

13/05/2010

Prima emissione
First issue

09/05/2025

Rinnovo
Renewal

09/05/2025

Ultima emissione
Latest issue

12/05/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

