



Certificato numero / Certificate number

DE/6125

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione / Referring to the Test and Classification Reports
nn. 0488\DC\REA\19_1, 0488\DC\REA\19_2, 0488\DC\REA\19_3, 0488\DC\REA\19_4 del / dated 22/05/2019

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.
Via Cav. Pietro Radici, 19 - 24026 CAZZANO S. ANDREA (BG) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

FAMIGLIA WILTON 100% LANA CON DPM 2020

le prove di tipo secondo la norma EN 14041:2004/AC:2006, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 14041:2004/AC:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

23/05/2019

Prima emissione
First issue

04/03/2024

Rinnovo
Renewal

04/03/2024

Ultima emissione
Latest issue

22/05/2029

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

FAMIGLIA WILTON 100% LANA CON DPM 2020

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione <i>Description</i>	Moquette a lavorazione tessitura Wilton con felpa in lana, supporto di tessitura in juta naturale, poliestere, polipropilene e compound di finissaggio in lattice sintetico su materassino in schiuma di poliuretano con film superficiale superiore in polipropilene non-tessuto e film superficiale inferiore in termoplastico <i>Wilton manufacture carpet with wool pile, natural jute, polyester, polypropylene weaving support and synthetic latex finishing compound on polyurethane foam underlay with upper surface in non-woven polypropylene film and lower surface in thermoplastic film</i>
Massa areica <i>Weight per area unit</i>	2207÷3535 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	8,0÷14,0 mm
Prestazioni / Performances:	
4.1 Reazione al fuoco <i>4.1 Reaction to fire</i>	classe / class C_{fl}-s1
Impiego <i>End use</i>	incollato su sottofondo DPM 2020 a sua volta incollato su supporto incombustibile <i>glued on DPM 2020 underlay itself glued on non combustible substrate</i>

23/05/2019

Prima emissione
First issue

04/03/2024

Rinnovo
Renewal

04/03/2024

Ultima emissione
Latest issue

22/05/2029

Scadenza
Expiry